

ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI CONTROLLO E CONDUZIONE IMPIANTI DI PRODUZIONE ACQUA POTABILE A SERVIZIO DELLE AREE COLLINARI E MONTANE DELLA PROVINCIA DI FORLÌ CESENA – CIG: 661699228A – N. GARA: 6358219.

DOMANDA 1

In ordine alla gara in oggetto si chiedono chiarimenti relativi all'uso del personale. A pag. 14 del capitolato speciale di appalto è riportato che "in considerazione della peculiarità del servizio, a garanzia della massima efficacia degli interventi in reperibilità, il personale operativo reperibile dovrà essere il medesimo impiegato nello svolgimento dei servizi di conduzione degli impianti nello sviluppo dell'attività ordinaria del contratto". Siccome per la reperibilità è richiesto "n. 1 OPERATORE IDRAULICO CON ABILITAZIONE PES/PAV" è richiesta una sola persona per la gestione degli impianti? In caso contrario quante ce ne vogliono?

RISPOSTA

In ordine al quesito formulato, si richiama quanto esposto a pagina 14 del CSA:

"La Reperibilità dovrà essere garantita dall'impresa con la presenza sull'impianto oggetto di intervento entro due ore dalla chiamata del personale operativo con la relativa strumentazione e attrezzatura prevista di seguito descritte:

UNITÀ OPERATIVA DI REPERIBILITÀ/PRONTO INTERVENTO:

- n. 1 OPERATORE IDRAULICO CON ABILITAZIONE PES/PAV
- N: 1 AUTOVEICOLO AZIENDALE A QUATTRO RUOTE MOTRICI completo di borsa attrezzata idraulico, borsa attrezzata elettricista, piccola attrezzatura edile manuale, torcia elettrica a batteria, torcia frontale, strumenti di misura portatili, come tester, termometro, pinza amperometrica, avvitatore/trapano a batteria .

In considerazione della peculiarità del servizio, a garanzia della massima efficacia degli interventi in reperibilità, il personale operativo reperibile dovrà essere il medesimo impiegato nello svolgimento dei servizi di conduzione degli impianti nello sviluppo dell'attività ordinaria del contratto."

(par. 3.2 del Capitolato Speciale d'appalto a pag. 14)

In altri termini il concorrente dovrà presentare in sede di offerta, e garantire in fase esecutiva, un organigramma costituito dal numero e dalla tipologia di operatori che ritiene idoneo per garantire gli standard di servizio richiesti nei documenti a base gara.

In particolare il Capitolato prevede, tra le condizioni base contrattuali ed imprescindibili, le seguenti:

- la squadra operativa che opera in reperibilità deve avere una struttura organizzativa tale da garantire l'esecuzione del servizio a regola d'arte e costituita come sopra indicato (ossia **includere almeno un operatore idraulico con abilitazione PES/PAV + 1 autoveicolo** come sopra descritto);

- **tutti** i componenti della squadra operativa che opera in reperibilità devono essere figure presenti nell'organigramma che opera in condizioni ordinarie (quindi non in reperibilità) di servizio.

Si ricorda che, ai sensi del punto 7.2 delle Norme di Partecipazione, l'organizzazione e l'organigramma tecnico ed operativo messo a disposizione dal concorrente per l'esecuzione del contratto costituisce elemento di valutazione dell'offerta tecnica.



DOMANDA 2

Un potenziale concorrente chiede chiarimenti in ordine ai requisiti relativi alla gara avente oggetto il *"Servizio di controllo e conduzione impianti di produzione acqua potabile a servizio delle aree collinari e montane della provincia di Forlì Cesena"* CIG 661699228A. In particolare a pag. 10 del disciplinare di gara è richiesto che l'impresa abbia svolto *"con buon esito un appalto di servizi di conduzione e controllo di impianti di acqua potabile per consumo umano comprendente il servizio di reperibilità e pronto intervento -24 ore al giorno -non antecedentemente all'anno 2005 e con produzione annua, anche suddivisa su più impianti, di almeno 1.200.000 mc/annui"*.

È accettabile che il possesso di tali requisiti sia dimostrato mediante tre appalti?

RISPOSTA

Si richiama integralmente e si conferma quanto indicato al punto 4.1.2 lett. b delle Norme di Partecipazione:

"È ammessa la partecipazione dei soggetti indicati all'articolo 34, D.Lgs. n. 163/2006 in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di ordine generale, di capacità tecnico organizzativa ed economica finanziaria di seguito indicati. [...]"

4.1.2 Requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico- finanziaria

[...] b) Avere svolto, con buon esito e per una durata ininterrotta non inferiore ad anni uno, un appalto di servizi di conduzione e controllo di impianti di acqua potabile per consumo umano comprendente il servizio di reperibilità e pronto intervento – 24 ore al giorno – non antecedentemente all'anno 2005 e con produzione annua, anche suddivisa su più impianti, di almeno 1.200.000 mc/annui"

Pertanto il requisito deve essere necessariamente posseduto in relazione ad un solo appalto, come sopra specificato, anche se relativo a più impianti.

DOMANDA 3

A pag. 22 del disciplinare di gara è evidenziato che in caso di sorteggio, entro 10 giorni è necessario produrre *"con riferimento al requisito di cui al punto 4.1.2, lettera b) delle Norme di partecipazione integrative del Bando di gara, certificati di esecuzione (o documenti equipollenti) attestanti il buon esito delle prestazioni rese, la specificazione del committente, delle caratteristiche, delle prestazioni svolte, del periodo di svolgimento dell'attività"*. In mancanza dei certificati di esecuzione lavori sono accettati contratti e fatture relativamente ai servizi svolti e dichiarati in fase di gara?

RISPOSTA

In assenza dei certificati di esecuzione lavori, possono essere prodotti documenti equipollenti, come previsto dalle Norme di Partecipazione. Si ritiene che possa quindi essere considerata equipollente la presentazione di contratti e fatture, purché tali fatture siano quietanzate; le fatture ed i relativi importi devono altresì essere riconducibili in maniera univoca ai contratti cui si riferiscono.

Tutti i documenti dovranno necessariamente essere presentati in originale, o copia autenticata ai sensi del DPR 445/2000.

ROMAGNA ACQUE SOC. FONTI



FORLÌ SEDE

Nr.0003255 Data 05/04/2016

Tit. D1F Interno